Исх. № 129 от 10.03 2020 г.

ООО « ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 154
от 02 марта 2020 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	64
Наименование предприятия (организации):	ООО «Река+»
Место отбора пробы:	Скважина № 4П-17 после водоочистки, с. Моряковский Затон.
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	3,0 дм^3
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Филюшина Н. В.
Дата и время отбора пробы:	25. 02. 2020 г., 09^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	25. 02. 2020 г., 11^{10}
Дата проведения анализа	Начало: 25. 02. 2020 г. Окончание: 02. 03. 2020 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (^{0})	- / 20	6,2	2,5	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	<1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм^3	- / 5,0	0,96	0,19	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4.	Сухой остаток	мг/дм^3	- / 1500	363	33	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5.	Водородный показатель, pH	ед. pH	- / (6 - 9)	7,2	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Жёсткость (общая)	^{0}Ж	- / 7,0	6,6	0,6	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
7.	АПАВ	мг/дм^3	- / 0,5	<0,010		РД 52.24.368-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
8.	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм^3	- / 0,1	0,030	0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
9.	Фенолы (летучие)	мг/дм^3	0,1 (0.001*)	<0,002		ПНД Ф 14.1:2.105-97
10.	Железо (общее)	мг/дм^3	0,3 / 0,3	0,016	0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11.	Марганец (растворим. формы)	мг/дм^3	0,1 / 0,1	<0,01		ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

* ПДК для суммы летучих фенолов при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг» _____ /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: _____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

Испытательная лаборатория «Качество»
ФБУ «Томский ЦСМ»
(ИЛ «Качество»).
Адрес: 634012, г. Томск,
ул. Косарева 17а, строение 3
тел./факс: (3822) 55-83-51

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21АУ17
Лицензия
№ 70.ТС.08.001.Л.000070.11.08

Утверждаю
Начальник отдела испытаний
ФБУ «Томский ЦСМ»
_____/ Белова И.Г.
26.03.2020

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 499/1-МБ от 26.03.2020

1. Наименование и адрес заказчика: ООО «Река», 634516, Томская область, Томский район, Моряковский затон, ул. Морозова, д.3
ИНН 7014043023

2.Объект испытаний:

объект:	вода питьевая
идентификация:	Идентифицирован как объект для испытаний
изготовитель, адрес:	-
изготовлен по НД:	-
дата изготовления:	23.03.2020

3. Отбор образцов: Проба отобрана и доставлена заказчиком.

Состояние пробы:	проба в одноразовом стерильном пакете 0,5 л
Шифр пробы:	499/1
Дата (место) отбора образца:	23.03.2020 (с. Моряковский затон, скважина № ТМ-444)

4. Дата получения образца: 23.03.2020 **Акт приема образца:** 499 от 23.03.2020

5. Дата (время) начала испытаний: 23.03.2020
Дата окончания испытаний: 26.03.2020

6. Цель испытаний: производственный контроль на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175 – 02

7. Условия проведения испытаний: в соответствии с МУ 2.1.4.1057-01

8. Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Номер аттестата (свидетельства)	Дата аттестации (поверки) последняя	Дата аттестации (поверки) очередная
Термостат ТС-1/80 СПУ зав. № 12813	2395/203	04.10.2019	04.10.2020
Термостат ТС-80 М зав. № 2752	2158/203	16.04.2019	16.04.2020

9. Результаты испытаний:

Определяемый показатель	Допустимая норма по НД	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/мл, не более 100	1	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не допускаются в 100 мл (в 3-х пробах по 100 мл)	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не допускаются в 100 мл (в 3-х пробах по 100 мл)	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной

Испытания провел (и): _____ / Исакова И.В. /

_____ / Путинцева Е.К. /

Ответственный за оформление протокола: _____ / Л.В.Гудкова /

Исх. № 281 от 1304 2020 г.

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 281
от 27 марта 2020 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	117
Наименование предприятия (организации):	ООО «Река+»
Место отбора пробы:	Скважина № ТМ-444, с. Моряковский Затон
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	3,0 дм^3
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Филюшина Н. В.
Дата и время отбора пробы:	23. 03. 2020 г. , 08^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	23. 03. 2020 г., 10^{15}
Дата проведения анализа	Начало: 23. 03. 2020 г. Окончание: 27. 03. 2020 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (^{0})	- / 20	8,1	3,2	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	<1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм^3	- / 5,0	0,96	0,19	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4.	Сухой остаток	мг/дм^3	- / 1500	332	30	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5.	Водородный показатель, pH	ед. pH	- / (6 - 9)	7,4	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Жёсткость (общая)	^{0}Ж	- / 7,0	6,2	0,6	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
7.	Кальций	мг/дм^3	-	93,8	10,3	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
8.	Магний	мг/дм^3	50 / -	18,5		Расчетный метод
9.	Аммоний-ион	мг/дм^3	-	0,39	0,14	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95
10.	Азот нитритный	мг/дм^3	-	<0,01		РД 52.24.381-2017
11.	Нитрат-ион	мг/дм^3	45 / 45	3,97	0,48	ПНД Ф 14.1:2:4.[illegible]
12.	Сульфат-ион	мг/дм^3	500 / 500	12,0	1,5	РД 52.24.405-2005 ПНД Ф 14.1:2.159-200[illegible]
13.	Хлорид-ион	мг/дм^3	350 / 350	<10,0		ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
14.	Фторид-ион	мг/дм^3	1,5 / 1,5	<0,19		РД 52.24.360-2008
15.	Фосфат-ион	мг/дм^3	3,5 / -	0,20	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
16.	АПАВ	мг/дм^3	- / 0,5	<0,010		РД 52.24.368-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
17.	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм^3	- / 0,1	0,112	0,027	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
18.	Фенолы (летучие)	мг/дм^3	0.1 (0.001*)	<0,002		ПНД Ф 14.1:2.105-97
19.	Железо	мг/дм^3	0,3 / 0,3	0,17	0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
20.	Калий	мг/дм^3	-	1,2	0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98
21.	Литий	мг/дм^3	0,03 / -	0,003	0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.138-[illegible]
22.	Натрий	мг/дм^3	200 / 200	6,5	1,1	ПНД Ф 14.1:2:4.138-[illegible]
23.	Стронций	мг/дм^3	7,0 / 7,0	0,30	0,09	ПНД Ф 14.1:2:4.138-[illegible]
24.	Алюминий	мг/дм^3	0,2 / 0,5	0,06	0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.166-[illegible]
25.	Марганец	мг/дм^3	0,1 / 0,1	<0,01		ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
26.	Медь	мг/дм^3	1,0 / 1,0	0,0044	0,0013	ПНД Ф 14.1:2:4. 139-98
27.	Мышьяк	мг/дм^3	0,01 / 0,05	<0,002		РД 52.24.526-2012
28.	Кадмий	мг/дм^3	0,001 / 0,001	<0,001		ПНД Ф 14.1:2:4. 139-98

29.	Ртуть	мг/дм^3	0,005 / 0,0005	<0,0001		ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 ПНД Ф 14.1:2:4.260-2010
30.	Свинец	мг/дм^3	0,01 / 0,03	<0,003		ПНД Ф 14.1:2:4. 139-98
31.	Хром	мг/дм^3	Cr^{3+} - 0,5 Cr^{6+} - 0,05	<0,02		ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
32.	Цинк	мг/дм^3	1,0 / 5,0	0,0054	0,0016	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

* ПДК для суммы летучих фенолов при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг» /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

ООО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16

Протокол испытаний подземной воды № 281-1
от 27 марта 2020 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	117
Наименование предприятия (организации):	ООО «Река+»
Место отбора пробы:	Скважина № ТМ-444, с. Моряковский Затон
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	3,0 $дм^3$
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Филюшина Н. В.
Дата и время отбора пробы:	23. 03. 2020 г. , 08^{00}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	23. 03. 2020 г., 10^{15}
Дата проведения анализа	Начало: 23. 03. 2020 г. Окончание: 27. 03. 2020 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Запах при 20^0 С качественно	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	баллы	- / 2	1		ГОСТ 3351-74
3.	Барий	мг/$дм^3$		0,08	0,02	ПНД Ф 14.1:2.143-96
4.	Бор	мг/$дм^3$		<0,1		РД 52.24.389-2011
5.	Селен (растворимые формы)	мг/$дм^3$	0,01 / 0,01	<0,001		ПНД Ф 14.1:2:4.140-98

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг» _____ /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: _____ /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

Испытательная лаборатория «Качество»
ФБУ «Томский ЦСМ»
(ИЛ «Качество»),
Адрес: 634012, г. Томск,
ул. Косарева 17а, строение 3
тел./факс: (3822) 55-83-51

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21АУ17

Утверждаю
Начальник отдела испытаний
ФБУ «Томский ЦСМ»
_____/ Белова И.Г. /
7 апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 498/2-ФХ от 7 апреля 2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "РЕКА+", 634516, Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, улица Морозова, дом 3, ИНН 7014043021

2.Объект испытаний:

объект:	Вода питьевая
идентификация:	Идентифицирован как образец для испытаний
изготовитель, адрес:	-
изготовлен по НД:	-
дата изготовления:	23.03.2020

3. Отбор образцов: Проба отобрана и доставлена заказчиком.

Место отбора: скважина № ТМ-444,Томская обл., с. Моряковский Затон

Состояние пробы:	3,0 л
Шифр пробы:	498/2
Дата (время) отбора образца:	23.03.2020

4. Дата получения образца: 23.03.2020 **Акт приема образца:** 498 от 23.03.2020

5. Дата (время) начала испытаний: 23.03.2020 **Дата окончания испытаний:** 27.03.2020

6. Цель испытаний: Согласно техническому заданию заказчика

7. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям НД на методы испытаний

8. Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Номер аттестата (свидетельства)	Дата аттестации (поверки) последняя	Дата аттестации (поверки) очередная
Комплекс спектрометрический «Прогресс БГ+АР»	АБ0277983	06.12.2019	05.12.2020
Весы электронные SPU–601	28595/202	27.06.2019	26.06.2020

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя	Единицы измерения	НД на метод испытаний	Нормы, допускаемые значения / НД, устанавливающие требования СанПиН 2.1.4.1074-01	Измеренные значения	Приписанная характеристика погрешности измерений
1. Активность радона	Бк/кг	МВИ 400090.8К212	не более 60	менее 8,0	-
2. Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов	Бк/кг	ГОСТ 31864	не более 0,2	0,06	±0,07
3. Суммарная удельная бета-активность радионуклидов	Бк/кг	МВИ 40090.4Г006	не более 1,0	0,12	±0,09

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Испытания провел (и): _____ / Атепко М.С. /
_____ / Белова И.Г. /

Ответственный за оформление протокола: _____ / Пешкова Н.С. /

Исх. № 385 от 02.06 2020 г.

ООО « Томскгеомониторинг»
Гидрохимическая лаборатория
Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе,109а, тел/факс: (3822) 44-26-16
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511266)

Протокол испытаний подземной воды № 381 от 20 мая 2020 г.

Акт приёма/сдачи пробы №	168
Наименование предприятия (организации):	ООО «Река+»
Место отбора пробы:	Скважина № ТМ-44 после водоочистки, с. Моряковский Затон
Вид отобранной пробы:	Разовая
Объем пробы:	3,0 $дм^3$
Сведения о консервации:	Не законсервирована
Пробу отобрал (Ф.И.О.):	Филюшина Н. В.
Дата и время отбора пробы:	18. 05. 2020 г. , 09^{30}
Дата и время поступления пробы в лабораторию:	18. 05. 2020 г., 11^{40}
Дата проведения анализа	Начало: 18. 05. 2020 г. Окончание: 20. 05. 2020 г.

Результаты испытаний:

№	Определяемый показатель	Единица измерения	ПДК хим. веществ в воде ГН 2.1.5.1315-03 / СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат испытаний	Погрешность, ± Δ	Наименование НД на МВИ
1.	Цветность	градусы (^{0})	- / 20	7,7	3,1	РД 52.24.497-2005 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2.	Мутность	ЕМФ	- / 2,6	<1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
3.	Перманганатная окисляемость	мгО/$дм^3$	- / 5,0	1,1	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4.	Сухой остаток	мг/$дм^3$	- / 1500	343	31	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5.	Водородный показатель, pH	ед. pH	- / (6 - 9)	7,4	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-
6.	Жёсткость (общая)	^{0}Ж	- / 7,0	6,1	0,5	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
7.	АПАВ	мг/$дм^3$	- / 0,5	<0,010		РД 52.24.368-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
8.	Нефтепродукты (суммарно)	мг/$дм^3$	- / 0,1	0,026	0,010	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
9.	Фенолы (летучие)	мг/$дм^3$	0,1 (0,001*)	<0,002		ПНД Ф 14.1:2.105-97
10.	Железо	мг/$дм^3$	0,3 / 0,3	0,014	0,004	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11.	Марганец	мг/$дм^3$	0,1 / 0,1	0,11	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

* ПДК для суммы летучих фенолов при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях

Начальник ГХЛ АО «Томскгеомониторинг» /Т. Д. Кириленко/

Ответственный исполнитель: /И. В. Конева/

Результаты относятся только к пробам, прошедшим испытания
Содержание документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения ГХЛ

Испытательная лаборатория «Качество»
ФБУ «Томский ЦСМ»
(ИЛ «Качество»),
Адрес: 634012, г. Томск,
ул. Косарева 17а, строение 3
тел./факс: (3822) 55-83-51

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21АУ17
Лицензия
№ 70.ТС.08.001.Л.000070.11.08

Утверждаю
Начальник отдела испытаний
ФБУ «Томский ЦСМ»
_____ / Белова И.Г.
21.05.2020

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 771/1-МБ от 21.05.2020

1. Наименование и адрес заказчика: ООО «Река», 634516, Томская область, Томский район, Моряковский затон, ул. Советская, 27 а
ИНН 7014043021

2.Объект испытаний:

объект:	вода питьевая
идентификация:	Идентифицирован как объект для испытаний
изготовитель, адрес:	-
изготовлен по НД:	-
дата изготовления:	18.05.2020

3. Отбор образцов: Проба отобрана и доставлена заказчиком.

Состояние пробы:	проба в одноразовом стерильном пакете 0,5 л
Шифр пробы:	771/1
Дата (место) отбора образца:	18.05.2020 (с. Моряковский затон, скважина № ТМ 444)

4. Дата получения образца: 18.05.2020 **Акт приема образца:** 771 от 18.05.2020

5. Дата (время) начала испытаний: 18.05.2020
Дата окончания испытаний: 20.05.2020

6. Цель испытаний: производственный контроль на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175 – 02

7. Условия проведения испытаний: в соответствии с МУ 2.1.4.1057-01

8. Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Номер аттестата (свидетельства)	Дата аттестации (поверки) последняя	Дата аттестации (поверки) очередная
Термостат ТС-1/80 СПУ зав. № 12813	2395/203	04.10.2019	04.10.2020
Термостат ТС-80 М зав. № 2752	2703/203	13.04.2020	12.04.2021

9. Результаты испытаний:

Определяемый показатель	Допустимая норма по НД	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/мл, не более 100	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не допускаются в 100 мл (в 3-х пробах по 100 мл)	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не допускаются в 100 мл (в 3-х пробах по 100 мл)	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной

Испытания провел (и): _____/ Путинцева Е.К. /

Ответственный за оформление протокола: _____/ Л.В.Гудкова /

Испытательная лаборатория «Качество»
ФБУ «Томский ЦСМ»
(ИЛ «Качество»),
Адрес: 634012, г. Томск,
ул. Косарева 17а, строение 3
тел./факс: (3822) 55-83-51

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21АУ17
Лицензия
№ 70.ТС.08.001.Л:000070.11.08

Утверждаю
Начальник отдела испытаний
ФБУ «Томский ЦСМ»
_____ / Белова И.Г.
21.05.2020

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 771/2-МБ от 21.05.2020

1. Наименование и адрес заказчика: ООО «Река», 634516, Томская область, Томский район, Моряковский затон, ул. Советская, 27 а
ИНН 7014043021

2.Объект испытаний:

объект:	вода питьевая
идентификация:	Идентифицирован как объект для испытаний
изготовитель, адрес:	-
изготовлен по НД:	-
дата изготовления:	18.05.2020

3. Отбор образцов: Проба отобрана и доставлена заказчиком.

Состояние пробы:	проба в одноразовом стерильном пакете 0,5 л
Шифр пробы:	771/2
Дата (место) отбора образца:	18.05.2020 (с. Моряковский затон, ул. Некрасова, 48)

4. Дата получения образца: 18.05.2020 **Акт приема образца:** 771 от 18.05.2020

5. Дата (время) начала испытаний: 18.05.2020
Дата окончания испытаний: 20.05.2020

6. Цель испытаний: производственный контроль на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

7. Условия проведения испытаний: в соответствии с МУ 2.1.4.1057-01

8. Оборудование, прослеживаемость:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Номер аттестата (свидетельства)	Дата аттестации (поверки) последняя	Дата аттестации (поверки) очередная
Термостат ТС-1/80 СПУ зав. № 12813	2395/203	04.10.2019	04.10.2020
Термостат ТС-80 М зав. № 2752	2703/203	13.04.2020	12.04.2021

9. Результаты испытаний:

Определяемый показатель	Допустимая норма по НД	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/мл, не более 50	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не допускаются в 100 мл (в 3-х пробах по 100 мл)	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не допускаются в 100 мл (в 3-х пробах по 100 мл)	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.
Частичная перепечатка или иное воспроизведение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной

Испытания провел (и): _____ / Путинцева Е.К. /

Ответственный за оформление протокола: _____ / Л.В.Гудкова /