

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020

№ 243

с. Моряковский Затон

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в систему централизованного водоотведения муниципального образования «Моряковское сельское поселение»

Руководствуясь федеральными законами от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Отчетом Администрации Моряковского сельского поселения об инвентаризации сброса загрязняющих веществ в болото Тигильдеевское от 12.11.2020 г., Декларацией о воздействии на окружающую среду от 12.11.2020 г., расчетом нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих в болото Тигильдеевское со сточными водами ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в систему централизованного водоотведения муниципального образования "Моряковское сельское поселение" и поступающих для очистки от загрязняющих веществ на очистные сооружения, находящиеся по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Горького, 52 б, эксплуатируемые Обществом с ограниченной ответственностью "Река+", согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами – начальнику отдела по Управлению делами Вершиловой Е.А. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Моряковского сельского поселения и на официальном сайте муниципального образования «Моряковское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела по обеспечению жизнедеятельности населения Никифорову Е.А.

Глава Моряковского сельского поселения



А.В. Костин

Приложение
к постановлению администрации
Моряковского сельского поселения
от 17.12.2022 г. №243

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в систему централизованного водоотведения муниципального образования "Моряковское сельское поселение" и поступающих для очистки от загрязняющих веществ на очистные сооружения, находящиеся по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Горького, 52 б, эксплуатируемые Обществом с ограниченной ответственностью "Река+".

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация в сточных водах, мг/дм ³
1	Взвешенные вещества	206,52
2	Железо	0,154
3	Фенолы	0,085
4	Нефтепродукты	3,31